



报告编号: WT202602073
Report No.

检验检测报告

样品名称: Name of Sample	直饮水 (4月周检1)
型号规格: Type	/
委托单位: Supplier	上海市位育中学
检验类别: Test Purpose	委托检验

上海市食品研究所有限公司



2278 9432 6397 9

说 明

- 1、本检验机构保证测试的科学性、公正性和准确性，对检验的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无检验检测专用章或检验单位公章无效。
- 3、未经本检验机构书面批准，不得复制本检验报告(全文复制除外)。复制报告未重新加盖专用章或公章无效。
- 4、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、委托检验对检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出,逾期不予受理。
- 7、委托检验仅对客户提供的样品负责。
- 8、本检验机构负责抽样时，检验结果仅对抽样样品负责。
- 9、未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 10、检验项目中注“*”者，为分包检验项目。
- 11、标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实。

机构名称:上海市食品研究所有限公司

地址:上海市徐汇区吴中东路 513 号

(上海市副食品质量监督检验站)

电话(含区号):021-64641719

电话(含区号):021-64399470X818

传真(含区号):021-64641719

电子邮箱(E-mail):sfri_fsp@163.com

邮政编码:200235

检验检测报告


Test Report

共 10 页 第 1


页

样品名称 Name of Sample	直饮水 (4 月周检 1)	检验类别 Test Purpose	委托检验
规格型号 Type	/	商标 Trade Mark	/
样品来源 Applicant	委托送样	等级 Grade	/
受检单位名称 Supplier	上海市位育中学		
制造单位名称 Produced by	/		
生产日期 Date of Production	/	批号 Batch	/
委托样品数量 Sum of Sample	1L×66	委托样品收到日期 Date of Received	2026-04-14
样品标记 Sample Mark	/	样品特征状态 Sample Characteristic State	液态
判定依据 Judgement Rules	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验日期 Date of Testing	2026-04-14 至 2026-04-15		
检验结论 Conclusion	经检验, 所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》的要求 (检验检测专用章) 签发日期: 2026-04-16		
受检(委托)单位 通讯资料 Client's Message	地址(Address): 上海市徐汇区位育路 1 号		
	邮政编码(Zip code): /	联系方式: /	

批准:
Approved by



审核:
Checked by



编制或主检:
Tested by



检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 2 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-01 采样位置: 红楼一楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
2#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-02 采样位置: 红楼二楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
3#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-03 采样位置: 12 号楼 A 座四楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-04 采样位置: 12 号楼 A 座三楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
5#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-05 采样位置: 12 号楼 A 座二楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
6#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-06 采样位置: 12 号楼 A 座一楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
7#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-07 采样位置: 12 号楼 A1 楼-1							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
8#直饮水 (04 月周检 1) 202604M1W-011-08 采样位置: 12 号楼 B 座五楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 3 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
9#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-09 采样位置: 12号楼B座四楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
10#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-10 采样位置: 12号楼B座三楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
11#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-11 采样位置: 12号楼B座二楼							
1	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
2	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
12#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-12 采样位置: 12号楼B座一楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
13#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-13 采样位置: 12号楼B1楼-1							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
14#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-14 采样位置: 12号楼新疆部食堂一楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
15#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-15 采样位置: 2号楼1楼							
1	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
2	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
16#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-16 采样位置: 2号楼4楼							

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 4 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
17#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-17 采样位置: 1号楼3楼西							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
18#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-18 采样位置: 1号楼2楼西							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
19#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-19 采样位置: 1号楼2楼中							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
20#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-20 采样位置: 1号楼2楼东							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
21#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-21 采样位置: 1号楼1楼中							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
22#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-22 采样位置: 1号楼1楼西							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
23#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-23 采样位置: 3号楼3楼东							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 5 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
24#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-24 采样位置: 3号楼3楼中							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
25#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-25 采样位置: 3号楼3楼西							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
26#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-26 采样位置: 3号楼2楼西							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
27#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-27 采样位置: 3号楼2楼中							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
28#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-28 采样位置: 3号楼2楼东							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
29#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-29 采样位置: 3号楼1楼东							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
30#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-30 采样位置: 3号楼1楼中							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
31#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-31 采样位置: 3号楼1楼西							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 6 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
32#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-32 采样位置: 4号楼食堂3楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
33#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-33 采样位置: 4号楼厨房							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
34#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-34 采样位置: 艺体楼1楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
35#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-35 采样位置: 5号楼3楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
36#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-36 采样位置: 5号楼2楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
37#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-37 采样位置: 5号楼1楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
38#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-38 采样位置: 5号楼一楼大机器							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
39#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-39 采样位置: 5号楼6楼							

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 7 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
40#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-40 采样位置: 5号楼5楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
41#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-41 采样位置: 5号楼4楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
42#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-42 采样位置: 6号楼6楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
43#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-43 采样位置: 6号楼5楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
44#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-44 采样位置: 6号楼4楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
45#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-45 采样位置: 6号楼3楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
46#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-46 采样位置: 6号楼2楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 8 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
47#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-47 采样位置: 6号楼1楼-1							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
48#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-48 采样位置: 6号楼1楼-2							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
49#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-49 采样位置: 6号楼1楼-3							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
50#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-50 采样位置: 7号楼4楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
51#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-51 采样位置: 7号楼3楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
52#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-52 采样位置: 7号楼2楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
53#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-53 采样位置: 7号楼1楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
54#直饮水 (04月周检1) 202604M1W-011-54 采样位置: 8号楼1楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 9 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
55#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-55 采样位置: 8号楼2楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
56#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-56 采样位置: 9号楼4楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
57#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-57 采样位置: 9号楼3楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
58#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-58 采样位置: 9号楼2楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
59#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-59 采样位置: 9号楼1楼-1							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
60#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-60 采样位置: 9号楼1楼-2							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
61#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-61 采样位置: 10号楼1楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
62#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-62 采样位置: 10号楼2楼							

检验检测报告

Test Report

共 10 页 第 10 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
63#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-63 采样位置: 10号楼3楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
64#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-64 采样位置: 10号楼4楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
65#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-65 采样位置: 10号楼5楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
66#直饮水(04月周检1) 202604M1W-011-66 采样位置: 10号楼6楼							
1	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
2	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
以下空白。							
附注	/						